



Miechów, 19.06.2018

KOMENDA POWIATOWA /MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Miechowie
ul. Racławicka 20, 32-200 Miechów

Znak sprawy: PRZ.5580.29.1/34/.2018KK

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 19.06.2018 do 19.06.2018

przez

ml. kpt. Konrad Karoń p. o. specjalisty nr legitymacji 16

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/cych się upoważnieniem numer PRZ.5580.29/34/.2018KK

z dnia 04.06.2018, wydanym przez Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Miechowie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Urząd Skarbowy w Miechowie, ul. Stanisławy Daneckiej 1, 32-200 Miechów

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Skarbowy w Miechowie, ul. Stanisławy Daneckiej 1, 32-200 Miechów	Mariola Farmas – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
– st. specjalista	– st. specjalista

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
- 3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
- 4) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych: nie dotyczy

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) Urząd Skarbowy w Miechowie, ul. Stanisławy Daneckiej 1, 32-200 Miechów

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie	Urząd Skarbowy w Miechowie
Zarządca budynku	Faktycznie władający budynkiem
☐ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☐ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)
Dane dotyczące umowy: Umowa nr _____ z dnia _____ zawarta na okres: ☐ czas określony do dnia _____ ☐ na czas nieokreślony Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy): _____ (kopia części umowy – strona pierwsza oraz strony z zakresem ochrony przeciwpożarowej – załącznik nr potwierdzony za zgodność z oryginałem) Uwaga: Oświadczenie nie jest dokumentem na podstawie którego można ustalić strony w postępowaniu może być użyteczne tylko na okoliczność przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych)	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

2.1 Lokalizacja obiektu

(Syntetyczna informacja o lokalizacji obiektu.)

Budynek urzędu Skarbowego w Miechowie zlokalizowany jest przy ul. Stanisławy Daneckiej 1 w Miechowie

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów (wpisać dostępne dane)

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	ZL III „C”		
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	1998 r.	Kubatura całkowita budynku	5349 m ³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	2	1	Powierzchnia zabudowy 710,57 m ²
Wysokość budynku	8,9	Powierzchnia całkowita budynku	1434,84 m ²
Długość budynku / szerokość	30,4 m	36,1 m	Powierzchnia użytkowa budynku 1167,43 m ²
Budynek jest wolnostojący	x tak	☐ nie	Liczba klatek schodowych w budynku 2
Opis, uwagi i załączniki			

2.3 Rozwiązania zamiennie i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów ze str. 1 – nie dotyczy

Sporządzić tabelę wg określonego poniżej wzoru dla każdego wydanego postanowienia

☐	Postanowienie _____ znak _____ z dnia _____	Stan realizacji		
		☐ zrealizowano	☐ nie zrealizowano	
1.	(wpisać punkt nr 1 postanowienia)	☐ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot

Przedstawiono dokument poświadczający realizację: ☐			
Opis, uwagi i załączniki: ☐			
2. ☐ (wpisać punkt nr 2 postanowienia)	☐ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
Przedstawiono dokument poświadczający realizację: ☐			
Opis, uwagi i załączniki: ☐			
3. ☐ (wpisać punkt nr 2 postanowienia, w razie większej liczby punktów część tabeli powielić i dokleić z kolejną numeracją)	☐ bez uwag	☐ z uwagami	☐ n/dot
Przedstawiono dokument poświadczający realizację: ☐			
Opis, uwagi i załączniki: ☐			

2.4 Podział na strefy pożarowe

(wpisać dostępne dane)

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☐ tak	☐ nie	Uwagi (jakie pomieszczenia, sposób wydzielenia pomieszczeń)	
Kategoria zagrożenia ludzi		Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku
ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☐	A ☐ B ☐ Cx D ☐ E ☐
ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi:
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
Strefa Pożarowa ☐				
Strefa Pożarowa ☐				
Strefa Pożarowa ☐				
Strefa Pożarowa ☐				
Strefa Pożarowa ☐				
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis	
główna konstrukcja nośna	Murowana z pustaków max		R 60	
ściana zewnętrzna	Murowana z pustaków		EI 30	
ściana wewnętrzna	Murowana ceglana		EI 15	
strop	Żelbetowy		REI 60	
konstrukcja dachu	Stropodach żelbetowy		R15	
przekrycie dachu	Płyta + papa		REI 15	
Opis, uwagi i załączniki: ☐				

2.5 Warunki ewakuacji

(wpisać dostępne dane uwzględniając charakter i przeznaczenie obiektu)

Maksymalna liczba osób w obiekcie	63	Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku	3
Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach:		☒ wszystkie otwarte, ☐ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych Uwagi:	
Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego:			
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych:			
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych:			
Ilość miejsc noclegowych*			
Czas pobytu ludzi*	☐ ≤ 3 doby	☐ > 3 doby	

Stałych użytkowników w obiekcie		
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi **	☒ prawidłowe	☐ nieprawidłowe
Opis, uwagi i załączniki: (W przypadku uwag w zakresie parametrów dróg lub przejeżdżających należy wpisać model i nr dopuszczenia urządzenia którym mierzono parametry dróg lub zamieścić opis z dokumentacji na podstawie których określono ww. wartości. Ponadto ewentualna dokumentacja na podstawie której określono ww. wartości powinna zostać dołączona do protokołu w postaci załącznika)		

*Dot. budynków zakwalifikowanych do ZLV

**Zgodnie z art. 4 ust 2 pkt 3) i 4) Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem – nie dotyczy

(wypełnić w przypadku występowania)

☐	Materiały niebezpieczne pożarowo			☐ stwierdzono*	☐ nie stwierdzono
	Uwagi:	ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Skrócony opis procesu technologicznego (jeżeli występuje):	
	1.				
	2.				
Opis, uwagi i załączniki:					
☐	Zbiorniki na paliwa płynne			☐ stwierdzono*	☐ nie stwierdzono
	Uwagi:	ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Odległość od innych obiektów	
	1.				
	2.				
Opis, uwagi i załączniki:					
☐	Pomieszczenia zagrożone wybuchem:			☐ stwierdzono*	☐ nie stwierdzono
	Materiały mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe	ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Skrócony opis procesu technologicznego (jeżeli występuje):	
	1.				
	2.				
Ocena zagrożenia wybuchem			☐ opracowano	☐ nie opracowano	
Opis, uwagi i załączniki:					

* W przypadku występowania należy wypełnić komórki znajdujące się poniżej

2.7 Drogi pożarowe

☐	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☒ tak	☐ nie	☐ utrudniony*	☐ brak obowiązku
	Opis drogi pożarowej:	Drogę pożarową stanowi droga wewnętrzna prowadzona wokół obiektu.			
	Uwagi i załączniki:				

*W opisie drogi pożarowej uwzględnić spostrzeżenia we współpracy ze służbą operacyjną

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu (wskazać obiekt)			10 dm ³ /s	
Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:				
Nazwa porządkowa	Typ hydrantu	Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr., ulica, nr domu lub opis)	
Hydrant nr 1	☐ nadziemny ☒ x podziemny	30 m	Hydrant zlokalizowany przy ul. S. Daneckiej	
Hydrant nr 2	☐ nadziemny ☒ x podziemny	55 m	Hydrant zlokalizowany na skrzyżowaniu ul. S. Daneckiej oraz ul. 106 Dywizji Piechoty AK	
	☐ nadziemny ☐ podziemny	m		
	☐ nadziemny ☐ podziemny	m		
Opis, uwagi i załączniki:				
Zbiorniki wodne*	Rodzaj zbiornika / pojemność	Odległość	Lokalizacja / dojazd**	

naturalny	☐ tak	☐ nie	/	m
sztuczny	☐ tak	☐ nie	/	m
inne	☐ tak	☐ nie	/	m
Opis, uwagi i załączniki:				
Inne informacje dotyczące zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru (rozwiązania zamienne, odstępstwa, umowy):				

* wypełnić w przypadku występowania

** W opisie dojazdu do zbiornika uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzenia MSWiA w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych jak dla drogi pożarowej

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m ³ (IN > 1500 m ³ , inne – powierzchnia > 1000 m ²)	x tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	x tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli (jeśli nie przedstawiono tabel 3.1.1 i 3.1.2 wykasować)
x przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	x tak	☐ nie	
2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądów technicznym i czynnościom konserwacyjnym.	x tak	☐ nie	
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	x tak	☐ nie	
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	x tak	☐ nie	
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	x tak	☐ nie	
6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu / pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	x tak	☐ nie	
7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	x tak	☐ nie	
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	x tak	☐ nie	
Opis, uwagi i załączniki:			
DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE (wymagane dane na rzutach graficznych)		Określić czy element zawarty w instrukcji	
powierzchnia budynku	x tak	☐ nie	----
wysokość budynku	x tak	☐ nie	----
liczby kondygnacji budynku	x tak	☐ nie	----
odległości od obiektów sąsiadujących	x tak	☐ nie	☐ n/dot*
parametry pożarowe występujących substancji palnych	☐ tak	☐ nie	x n/dot*
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	☐ tak	☐ nie	x n/dot*
kategorie zagrożeń ludzi	x tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	x tak	☐ nie	☐ n/dot*
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	x tak	☐ nie	☐ n/dot*
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie	x n/dot*
podział obiektu na strefy pożarowe	☐ tak	☐ nie	x n/dot*
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	x tak	☐ nie	☐ n/dot*
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	x tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	x tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania gaśnic	x tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	x tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	x tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	x tak	☐ nie	☐ n/dot*
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie	x n/dot*
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	x tak	☐ nie	☐ n/dot*
dojścia do dźwigów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie	x n/dot*
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	x tak	☐ nie	☐ n/dot*
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazd na teren ogrodzony	x tak	☐ nie	☐ n/dot*
Opis, uwagi i załączniki:			

* n/dot – nie dotyczy

5

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

☐	Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)			
	Posiadane kwalifikacje:			
	Uwagi i załączniki:			
	Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych		Dostępna na stronie na internetowej, w pomieszczeniu 26 oraz u pracownika ochrony.	
	Opis, uwagi i załączniki:			
	Obiekt podlega obowiązowi przekazania instrukcji			☒ tak ☐ nie
	Wykonano obowiązek		☒ tak	☐ nie
	Data przekazania		19.06.2018	
	Forma przekazania instrukcji		☒ elektroniczna	☐ drukowana
	Data opracowania instrukcji		05.2018	Data zapoznania użytkowników budynku Użytkownicy zapoznawani z IBP sukcesywnie.
Data ostatniej aktualizacji		05.2018	Liczba zapoznanych użytkowników 37	
Opis, uwagi i załączniki:				

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

(wypełnić w przypadku występowania obowiązku)

☐	Wykonano obowiązek	☒ tak	☐ nie	Uwagi:
	Data próbnej ewakuacji	23.05.2018		
	Zawiadomienie z dnia			

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☐	Imię i nazwisko realizującego obowiązek		Posiadane uprawnienia ppoż.*	☒ tak	☐ nie
	Opis, uwagi i załączniki:				

*uprawnienia wynikające z art. 4 ust 2a lub 2b Ustawy o ochronie przeciwpożarowej potwierdzone stosownym dokumentem (kserokopia uprawnień, zaświadczenie o odbytym szkoleniu)

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☐	Miejsce umieszczenia instrukcji	Instrukcje umieszczone na korytarzach budynku, w miejscach ogólnodostępnych.
	Uwagi:	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie brak danych

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

☐	Decyzja znak z dnia	
	Lista nałożonych obowiązków:	Termin realizacji danego obowiązku upłynął:
	1)	1)
	2)	2)
	3)	3)
	4)	4)
	Lista niewykonanych obowiązków:	
	Upomnienie znak z dnia	
Tytuł wykonawczy znak z dnia		
Informacja o zastosowanym środku egzekucyjnym		
Przedstawiono informacje o wykonaniu obowiązków:		

Opis, uwagi i załączniki:

5. Czynności zabronione – nie dotyczy

(wypełnić w przypadku występowania)

W obiekcie stwierdzono:

- | | |
|---|------------------------------|
| Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem. | ☐ tak |
| Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. | ☐ tak |
| Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia. | ☐ tak |
| Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu. | ☐ tak |
| Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze | ☐ tak |
| Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów | ☐ tak |
| Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrustu | ☐ tak |
| Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta; | ☐ tak |
| Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od:
a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C),
b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V. | ☐ tak |
| Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki. | ☐ tak |
| Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem | ☐ tak |
| Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych | ☐ tak |
| Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach | ☐ tak |
| Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach | ☐ tak |
| Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji | ☐ tak |
| Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru | ☐ tak |
| lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych | ☐ tak |
| Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali | ☐ tak |
| Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych | ☐ tak |
| Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwybuchowych urządzeń odciążających | ☐ tak |
| Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż. | ☐ tak |
| Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu | ☐ tak |
| Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych | ☐ tak |
| Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej | ☐ tak |
| Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia | ☐ tak |
| Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu | ☐ tak |
| Uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do dystrybucja i przeładunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu | ☐ tak |

Opis, uwagi i załączniki:

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi – nie dotyczy

(wypełnić w przypadku występowania)

- | | |
|--|------------------------------|
| 1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych; | ☐ tak |
| 2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych. | ☐ tak |

 7

3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.	☐ tak
4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;	☐ tak
5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określony;	☐ tak
7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.	☐ tak
8) _____	☐ tak
Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi (opis) / załączniki:	

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru – nie dotyczy

(wypełnić w przypadku występowania)

☐	_____	☐ tak
	_____	☐ tak
	_____	☐ tak
Uzupełnienie informacji dotyczących bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru (opis) / załączniki:		

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
1	Stale urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☐ nie
2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☐ nie
3	System sygnalizacji pożarowej	x	☐ tak	☐ nie
4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☐ nie
5	Hydranty wewnętrzne	x	☐ tak	☐ nie
6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	x	☐ tak	☐ nie
7	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	x	☐ tak	☐ nie
8	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☐ nie
9	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	☐ tak	☐ nie
10	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak	☐ nie
11	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☐ nie
12	_____	☐	☐ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki:				

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

(Sporządzić tabelę wg określonego poniżej wzoru dla każdego z urządzeń przeciwpożarowych występujących w obiekcie w kolejności wykazanej w tabeli powyżej)

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: System sygnalizacji pożarowej

☐	Data badania/protokołu	03.04.2018	Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu	Brak numeru	Nazwa firmy/adres	Aldom, Ul. Łanowa 63, 30 – 725 Kraków
	Uwagi konserwatora	x bez uwag	☐ uwagi	
	Uwagi kontrolującego	x bez uwag	☐ uwagi	
	Opis urządzenia:			
	W trakcie kontroli przeprowadzono / nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
Opis, uwagi i załączniki: W trakcie prób nie stwierdzono stwierdzono uwagi-uwagi w zakresie działania lub wystawian poszczególnych urządzeń, instalacji w				

stosunku do algorytmów przewidzianych w scenariuszu pożarowym. W przypadku uwag należy je szczegółowo opisać.

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: Instalacja oświetlenia

ewakuacyjnego/ przeciwpożarowy wyłącznik prądu

☐	Data badania/protokołu	30.11.2017	Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu	17/2017	Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	x bez uwag	☐ uwagi	
	Uwagi kontrolującego	x bez uwag	☐ uwagi	
	Opis urządzenia:			
	W trakcie kontroli przeprowadzono / nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
	Opis, uwagi i załączniki: W trakcie prób nie stwierdzono/stwierdzono uwag/uwagi w zakresie działania i/lub występowania poszczególnych urządzeń, instalacji w stosunku do algorytmów przewidzianych w scenariuszu pożarowym. W przypadku uwag należy je szczegółowo opisać.			

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego: hydranty wewnętrzne

☐	Data badania/protokołu	21.07.2017	Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu	1/2017	Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	x bez uwag	☐ uwagi	
	Uwagi kontrolującego	x bez uwag	☐ uwagi	
	Opis urządzenia:			
	W trakcie kontroli przeprowadzono / nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.			
	Opis, uwagi i załączniki: W trakcie prób nie stwierdzono/stwierdzono uwag/uwagi w zakresie działania i/lub występowania poszczególnych urządzeń, instalacji w stosunku do algorytmów przewidzianych w scenariuszu pożarowym. W przypadku uwag należy je szczegółowo opisać.			

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

☐	Stan wyposażenia: GP 1x ABC 2 szt. GP 2x ABC 5 szt. GP 6x BC 3 szt. GP 4x ABC 4 szt.				
	Data przeglądu / konserwacji	21.07.2017	Imię i nazwisko sprawdzającego		
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu	1/2017	Nazwa firmy/adres		
	Prawidłowość lokalizacji	x bez uwag	☐ uwagi		
	Oznakowanie	x bez uwag	☐ uwagi		
	Uwagi i załączniki:				
	Opis urządzenia:				
Uwagi i załączniki:					

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych – nie dotyczy

11.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

☐	Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej					☐ występują* ☐ nie występują
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środku gaśniczego)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system
	1.					
	2.					

Opis, uwagi i załączniki:

*wypełnić w przypadku występowania

11.2 Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej

Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej:				
System zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Operatorów urządzeń i Systemów	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej sporządzona w terminie (10 dni od daty instalacji)	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej wypełniona przez osobę posiadającą certyfikat*	☐ tak	☐ nie		Uwagi*:
Wpisy w Karcie Systemu Ochrony przeciwpożarowej wykonywane w terminie (5 dni roboczych od dnia wykonania czynności)	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
odzysk halonów z systemów przeciwpożarowych do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia	☐ zapewniono	☐ nie zapewniono	☐ n/d	Uwagi:
System wykrywania wycieków	☐ zainstalowano	☐ nie zainstalowano		☐ n/d**
System wykrywania wycieków został skontrolowany w terminie	☐ tak	☐ nie		☐ n/d**
badanie wykonano w wymaganych terminach. (badanie co 3, 6, 12 miesięcy)	☐ tak	☐ nie	☐ n/d	Uwagi:
Data protokołu z przeglądu			Imię i nazwisko sprawdzającego	
Rodzaj protokołu (kwartalny / półroczny / roczny)			Uprawnienia sprawdzającego	
Uwagi konserwatora	☐ bez uwag	☐ uwagi:		
Uwagi kontrolującego	☐ bez uwag	☐ uwagi:		
Opis urządzenia:				
Uwagi, opis i załączniki:				

*W polu uwagi wpisać dane osobowe wykonawcy oraz jego nr uprawnień

** Jeśli instalacja zawiera mniej niż 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

(wypełnić w przypadku występowania)

1.	Elektryczna	x tak	☐ nie
2.	Odgromowa	x tak	☐ nie
3.	Wentylacja grawitacyjna	x tak	☐ nie
4.	Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna)	x tak	☐ nie
5.	Gazowa	x tak	☐ nie
6.		☐ tak	☐ nie
7.		☐ tak	☐ nie
8.		☐ tak	☐ nie
9.		☐ tak	☐ nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

(Sporządzić tabelę wg. określonego poniżej wzoru dla każdej instalacji użytkowej występującej w obiekcie w kolejności wykazanej w tabeli powyżej.)

Nazwa instalacji użytkowej: odgromowa

Data badania/protokołu	31.05.2017	Imię i nazwisko	
Numer protokołu	12/05/2017	Numer uprawnień	221 – 148/E/2014
Uwagi konserwatora	x bez uwag	☐ uwagi:	
Uwagi kontrolującego	x bez uwag	☐ uwagi:	
Uwagi i załączniki:			

10

Nazwa instalacji użytkowej: kominowa/wentylacyjna grawitacyjna

☐	Data badania/protokołu	12.08.2017k	Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	16 US/ Małopolska/2017	Numer uprawnień	
	Uwagi konserwatora	x bez uwag	☐ uwagi: _____	
	Uwagi kontrolującego	x bez uwag	☐ uwagi: _____	
	Uwagi i załączniki: _____			

Nazwa instalacji użytkowej: gazowa

☐	Data badania/protokołu	31.08.2017	Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	---	Numer uprawnień	
	Uwagi konserwatora	x bez uwag	☐ uwagi: _____	
	Uwagi kontrolującego	x bez uwag	☐ uwagi: _____	
	Uwagi i załączniki: _____			

Nazwa instalacji użytkowej: elektryczna

☐	Data badania/protokołu	30.09.2016	Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	---	Numer uprawnień	
	Uwagi konserwatora	x bez uwag	☐ uwagi: _____	
	Uwagi kontrolującego	x bez uwag	☐ uwagi: _____	
	Uwagi i załączniki: _____			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	_____	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	_____	☐ usunięto w trakcie kontroli
3.	_____	☐ usunięto w trakcie kontroli
4.	_____	☐ usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

- 1) Na podstawie art. (podać dokładną podstawę prawną) Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 t.j.) Pana (Imię i Nazwisko, nr dowodu) ukarano mandatem karnym w wysokości ... zł. (słownie ...). Ukazany został poinformowany o możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego.
lub
- 2) W przypadku odmowy przyjęcia mandatu należy w niniejszej rubryce poczynić o tym wzmiankę oraz umieścić dane konieczne do sporządzenia wniosku do sądu o ukaranie.
lub
- 3) Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2015 r., poz. 1094 t.j.) pouczone kontrolowanego o konieczności (opis obowiązków wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej na podstawie których kontrolowany podlega karze aresztu, grzywny lub nagany)

Inne ustalenia:

b/n

 11

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

b/n

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 12 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Miechowie

M. Farmaś
Mariola Farmaś

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

p.o. SPECJALISTA
ds. Kontrolno - Rozpoznawczych

ml. kpt. mgr inż. Konrad Karol

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)