-1.01 WENTYLATORNIA 22,55 WYLEWKA BETONOWA

h.p=1.33
h.o=64

-1.02 KORYTARZ 1 3,33 WYLEWKA BETONOWA

h.p=1.15
h.o=62

ROZDZIELN.
h_pom.=2.

Istniejąca szafka hydrantowa z zaworem hydrantowym Ø52mm, wężem i prądownicą DO DEMONTAŻU

Projektowana szafka zawieszana z dwoma zaworami hydrantowymi Ø52mm

wymiary szafki:
- szerokość: 390 mm,
- wysokość: 520 mm,
- głębokość: 240 mm

Projektowana szafka zawieszana z zaworem hydrantowym Ø25mm i wężem półsztywnym o długości 30m

wymiary szafki:
- szerokość: 700 mm,
- wysokość: 650 mm,
- głębokość: 250 mm

Istniejąca instalacja prowadzona pod stropem, stal oc, DN25

h_kor.

-1.04 HYDROFORNIA WODY POŻAROWEJ I BYTOWEJ 35,56 WYLEWKA BETONOWA

h.pom=230

Istniejący zestaw hydroforowy

Istniejąca instalacja prowadzona w posadzce, stal czarna, DN80

-1.05 MAGAZYNEK 15,00 WYLEWKA BETONOWA

-1.06 WENTYLATORNIA 20,79 WYLEWKA BETONOWA

-1.07 MAGAZYNEK 30,97 WYLEWKA BETONOWA

-1.08 KORYTARZ 2 114,97 WYLEWKA BETONOWA

HP25 HP52

PION P.POŻ.4 DN25

Stal oc, DN25
Stal oc, DN50

PION P.POŻ.1 DN80

h.pom=230

-1.24 MAGAZYNEK 8,17 WYLEWKA BETONOWA

-1.25 KORYTARZ 6 8,39 WYLEWKA BETONOWA

-1.26 POM.GOSPODARCZE 7,28 WYLEWKA BETONOWA

-1.29 POM.GOSPODARCZE 2,96 WYLEWKA BETONOWA

6 (15,58)x30

11 (15,58)x30

-1.33 SZACHTY WINDOWE 16,80

-1.09 KORYTARZ 3 17,39 WYLEWKA BETONOWA

-1.23 POM.GOSPODARCZE 32,34 WYLEWKA BETONOWA

-1.54

14 (15,8)x14

-2.65

Istniejąca szafka hydrantowa z zaworem hydrantowym Ø52mm, wężem i prądownicą DO DEMONTAŻU

Projektowana szafka zawieszana z dwoma zaworami hydrantowymi Ø52mm

wymiary szafki:
- szerokość: 390 mm,
- wysokość: 520 mm,
- głębokość: 240 mm

-2.65

h_spocz.=2.44m

-1.28 KLATKA SCHODOWA 1 23,34 PŁYTKI CERAMICZNE

PION P.POŻ.2 DN80

Stal oc, DN40
Stal oc, DN25

-1.30 POM.GOSPODARCZE 1,57 WYLEWKA BETONOWA

Stal oc, DN50

HP52 HP25

-1.31 POM.GOSPODARCZE 2,62 WYLEWKA BETONOWA

-1.11 POM.GOSPODARCZE 1,81 WYLEWKA BETONOWA

-1.10 POM.GOSPODARCZE 2,48 WYLEWKA BETONOWA

-2.80

3,68

-1.97

17%

-3.27

h.pom=236

h.schodka=18

h.schodka=20

-1.34 KORYTARZ 5 PŁYTKI CERAMICZNE

-2.53

Stal oc, DN32

Istniejąca instalacja prowadzona pod stropem, stal oc, DN32

-2.65

17%

-3.09

Projektowana szafka zawieszana z zaworem hydrantowym Ø25mm i wężem półsztywnym o długości 30m

wymiary szafki:
- szerokość: 700 mm,
- wysokość: 650 mm,
- głębokość: 250 mm

PION P.POŻ.5 DN32

h.pom=230

-1.12 MAGAZYNEK 16,71 WYLEWKA BETONOWA

-3.27

h.pom=296

PION P.POŻ.3 DN32

-1.21 POM.TECHNICZNE 21,60 WYLEWKA BETONOWA

-1.22 POM.GOSPODARCZE 7,20 WYLEWKA BETONOWA

-1.17 POM.TECHNICZNE 21,18 WYLEWKA BETONOWA

Podgrzewacz elektryczny
- o pojemności 60 l

6 POM.TECHNICZNE 6 WYLEWKA BETONOWA

-1.32 GARAŻ 26,26 WYLEWKA BETONOWA

-1.15 POM.TECHNICZNE 17,91 WYLEWKA BETONOWA

-1.14 KORYTARZ 4 4,34 PŁYTKI CERAMICZNE

-1.20 POM.TECHNICZNE 8,42 WYLEWKA BETONOWA

-1.19 POM.TECHNICZNE 19,65 WYLEWKA BETONOWA

-1.18 POM.TECHNICZNE 17,27 WYLEWKA BETONOWA

-1.13 POM.GOSPODARCZE 13,05 WYLEWKA BETONOWA

Przepływowy podgrzewacz elektryczny

nadwieszenie

5,95

Nazwa rysunku:	*Instalacja p.poż. dla kondygnacji od -1 do VI - rzut piwnic*		CERBEX sp. z o.o. 35-601 RZESZÓW ul. Lwowska 56 A tel. 0-17 876-85-39
Inwestor:	OPGK RZESZÓW S.A. ul. Geodetów 1 , 35-328 Rzeszów		
Adres obiektu budowlanego:	Budynek administracyjno-biurowy, segment wysoki ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów dz. nr. ewid. 1762		Tytuł projektu: "Rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku administracyjno -biurowym, segment wysoki ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów"
Projektował: mgr inż. Janusz Nagoda specjalność: instalacyjno-inżynieryjna	upr. nr: ANB/V/7342/74/92		
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Kajak specjalność: instalacyjna	upr. nr: PDK/0000/PWOS/11		
Nr rysunku: H1	Nr projektu: CX/146/19	Branża: SANIT.ARNA	
	Skala: 1:50	Data opracowania: 12.2019	Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY