-1.01 WENTYLATORNIA 22,55 WYLEWKA BETONOWA
h.p=1.33
h.o=64
-1.02 KORYTARZ 1 3,33 WYLEWKA BETONOWA
h.p=1.15
h.o=62
ROZDZIELN. h_pom.=2.
h.pom=230
-1.24 MAGAZYNEK 8,17 WYLEWKA BETONOWA
-1.25 KORYTARZ 6 8,39 WYLEWKA BETONOWA
-1.23 POM.GOSPODARCZE 32,34 WYLEWKA BETONOWA
-1.26 POM.GOSPODARCZE 7,28 WYLEWKA BETONOWA
-1.04 HYDROFORNIA WODY POŻAROWEJ I BYTOWEJ 35,56 WYLEWKA BETONOWA
-1.05 MAGAZYNEK 15,00 WYLEWKA BETONOWA
-1.06 WENTYLATORNIA 20,79 WYLEWKA BETONOWA
-1.07 MAGAZYNEK 30,97 WYLEWKA BETONOWA
-1.08 KORYTARZ 2 114,97 WYLEWKA BETONOWA
-1.29 POM.GOSPODARCZE 2,96 WYLEWKA BETONOWA
-1.09 KORYTARZ 3 17,39 WYLEWKA BETONOWA
-1.10 POM.GOSPODARCZE 2,48 WYLEWKA BETONOWA
-1.31 POM.GOSPODARCZE 2,62 WYLEWKA BETONOWA
-1.11 POM.GOSPODARCZE 1,81 WYLEWKA BETONOWA
-1.30 POM.GOSPODARCZE 1,57 WYLEWKA BETONOWA
-1.28 KLATKA SCHODOWA 1 23,34 PŁYTKI CERAMICZNE
-1.33 SZACHTY WINDOWE 16,80
-1.54
-2.65
-2.53
-1.34 KORYTARZ 5 PŁYTKI CERAMICZNE
-1.21 POM.TECHNICZNE 21,60 WYLEWKA BETONOWA
-1.22 POM.GOSPODARCZE 7,20 WYLEWKA BETONOWA
-1.17 POM.TECHNICZNE 21,18 WYLEWKA BETONOWA
-1.20 POM.TECHNICZNE 8,42 WYLEWKA BETONOWA
-1.19 POM.TECHNICZNE 19,65 WYLEWKA BETONOWA
-1.18 POM.TECHNICZNE 17,27 WYLEWKA BETONOWA
6 POM.TECHNICZNE 6 WYLEWKA BETONOWA
-1.15 POM.TECHNICZNE 17,91 WYLEWKA BETONOWA
-1.14 KORYTARZ 4 4,34 PŁYTKI CERAMICZNE
-1.13 POM.GOSPODARCZE 13,05 WYLEWKA BETONOWA
-1.12 MAGAZYNEK 16,71 WYLEWKA BETONOWA
-1.32 GARAŻ 26,26 WYLEWKA BETONOWA
-1.97
-3.27
-2.80
-3.09
h.pom=236
h.schodka=18
h.schodka=20
h.pom=296
h.pom=230
h_spocz.=2.44m
h_kor.
6x15,5/29,0
11x15/28,0
17,5/8,14
17%
3,6%
5,0%
5,5%

Istniejąca szafka hydrantowa z zaworem hydrantowym Ø52mm, wężem i prądownicą DO DEMONTAŻU
Projektowana szafka zawieszana z dwoma zaworami hydrantowymi Ø52mm
wymiary szafki:
- szerokość: 390 mm,
- wysokość: 520 mm,
- głębokość: 240 mm

Projektowana szafka zawieszana z zaworem hydrantowym Ø25mm i wężem półsztywnym o długości 30m
wymiary szafki:
- szerokość: 700 mm,
- wysokość: 650 mm,
- głębokość: 250 mm

Istniejący zestaw hydroforowy
Istniejąca instalacja prowadzona w posadzce, stal czarna, DN80
Istniejąca instalacja prowadzona pod stropem, stal oc, DN25
HP25 HP52
PION P.POŻ.4 DN25
Stal oc, DN25
Stal oc, DN50
PION P.POŻ.1 DN80
PION P.POŻ.2 DN80
Stal oc, DN40
Stal oc, DN25
Stal oc, DN50
HP52 HP25
Stal oc, DN32
Istniejąca instalacja prowadzona pod stropem, stal oc, DN32
PION P.POŻ.3 DN32
PION P.POŻ.5 DN32
Podgrzewacz elektryczny - o pojemności 60 l
Przepływowy podgrzewacz elektryczny
nadwieszen

Nazwa rysunku:	Instalacja p.poż. dla kondygnacji od -1 do VI - rzut piwnic		CERBEX sp. z o.o. 35-601 RZESZÓW ul. J.ACZKOWA 76 tel. 0-17 436-85-39
Inwestor:	OPGK RZESZÓW S.A. ul. Geodetów 1 , 35-358 Rzeszów		Tytuł projektu:
Adres obiektu budowlanego:	Budynek administracyjno-biurowy, segment wysoki ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów dz. nr. ewid. 1762		"Rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku administracyjno -biurowym, segment wysoki ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów"
Projektował: mgr inż. Janusz Nagoda specjalność: instalacyjno-inżynieryjna	upr. nr: ANB/V/7542/74/92		
Sprawdzający: mgr inż. Jacek Kajak specjalność: instalacyjna	upr. nr: PDK/0000/PWOS/11		
Nr rysunku: H1	Nr projektu: CX/146/19	Branża: SANIT.ARNA	
	Skala: 1:50	Data opracowania: 12.2019	Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY