



Załącznik nr 2

Limanowa, dnia 18 listopad 2021

URZĄD SKARBOWY W LIMANOWIEJ
Kancelaria

wpłynęło: 2021-11-18

L.p. zal. podpis.

egz. nr 8

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934 z zm.) w dniach:

przez

- 1) mł. bryg. mgr inż. [redacted] – kierownik sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 285,
- 2) kpt. mgr inż. [redacted] – starszy specjalista ds. kontrolno-rozpoznawczych, legitymacja służbowa nr 340,

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer PZ.5510.35.2021 z dnia 08.11.2021 r.,
wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej,
zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Budynek Urzędu Skarbowego w Limanowej, ul. Matki Boskiej Bolesnej 9, 34-600 Limanowa

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Zbiór Administracji Skarbowej w Krakowie, ul. Nisze 7 31-001 Kraków	Jakub Zioba - naczelnik

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Mazub Zisba - wiceprezident	- starszy specjalista

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,
- rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Kontrola została przeprowadzona w miejscu z urobkiem świdrowo dot. produkcji ewaluacji
z dnia 04.11.2011r.

1) Будівки Уряду Словацької р. Ліманові, ul. Matki Bozky Bolesky 8 ч. Ліманові.

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Pauli Božena Drobil - direktor Izby Administracji Skarbowej w Kłodzku

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek A:
Budynek murowany, wyłożony w klasie C odporuści pańkowej. Holki kładzionej podziemnych 3.
Holki kładzionej podziemnych A. Wysokość 9,86 m - budynek (A) - wiski. Wyższość 17,53 m x 10,65 m
Powierzchnia 491,1 m² Kubatura 26,18, 20 m³ Kategoria zagrożenia ludzi ZL III
Budynek B:
Budynek murowany, wyłożony w klasie C odporuści pańkowej. Holki kładzionej podziemnych 3.
Holki kładzionej podziemnych A. Wysokość 11,75 m - wiski (N). Powierzchnia użytkowa 683,90 m²
Kubatura 3157,65 m³ Kategoria zagrożenia ludzi ZL III

3. Organizacja ochrony ppoż.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego... przedstawiła... 1BP... opracowana w 2021r. przez... Pana...
... technika...
Praktyczne sprawdzenie ewakuacji... przedstawiła... notatkę z praktycznych ćwiczeń ewakuacji z dnia...
04.11.2021r.
Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi... zgodnie z... świadectwem kontrolującego...
... wytyp... pracowników... z... z... przepisami... co potwierdził w systemie elektronicznym do 30.08.2021
Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych... Brak uwag...

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie - 25.01.2018

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

Nieprawidłowości zostały usunięte.

5. Czynności zabronione

W obiekcie stwierdzono:		
☒	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.	☐ tak
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.	☐ tak
	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.	☐ tak
	Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.	☐ tak
	Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze	☐ tak
	Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów	☐ tak
	Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrusu	☐ tak
	7) użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;	☐ tak
	8) przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.	☐ tak
	9) stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.	☐ tak
	10) instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem	☐ tak
	11) składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
	12) składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach	☐ tak
	13) przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach	☐ tak
	14) zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☐ tak
	15) blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru	☐ tak
	16) lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
	17) wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali	☐ tak
	18) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych	☐ tak
	19) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających	☐ tak
20) uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.	☐ tak	
uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu	☐ tak	
uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych	☐ tak	
uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak	
uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia	☐ tak	
uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak	
uniemożliwianie lub ograniczanie dostępu do dystrybucja i przeladunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak	
Uwagi i załączniki:		

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

☒	1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych.	☐ tak
	3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.	☐ tak
	4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;	☐ tak
	5) nie wydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;	☐ tak
	7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.	☐ tak
	8)	☐ tak
Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi (opis) / załączniki:		

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

☒		☐ tak
		☐ tak
		☐ tak
	Uzupełnienie informacji dotyczących bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru (opis) / załączniki:	

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
1	Stale urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☐ nie
2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☐ nie
3	System sygnalizacji pożarowej	☐	☒ tak	☒ nie
4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☐ nie
5	Hydranty wewnętrzne	☐	☒ tak	☒ nie
6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☐	☒ tak	☒ nie
7	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☐	☒ tak	☒ nie
8	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☐ nie
9	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	☐ tak	☐ nie
10	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☐	☐ tak	☐ nie
11	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☐ nie
12	Urządzenie uprzedzające i ostrzegające dopływem gazu	☐	☒ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki: Hydranty wewnętrzne - dot. tylko budynku B				

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nie dojęto kontrole

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Nie dojęto kontrole

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Brak takich urządzeń.

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
2.	Odgromowa	☒ tak	☐ nie
3.	Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna)	☒ tak	☐ nie
4.	Gazowa	☒ tak	☐ nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1.	Elektryczna	Nie dojęto kontrole
2.	Odgromowa	Nie dojęto kontrole
3.	Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna)	Nie dojęto kontrole
4.	Gazowa	Nie dojęto kontrole
Kopie protokołów stanowią załącznik		

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak wymaganych elementów Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.		☐ usunięto w trakcie kontroli
3.		☐ usunięto w trakcie kontroli
4.		☐ usunięto w trakcie kontroli
5.		☐ usunięto w trakcie kontroli
6.		☐ usunięto w trakcie kontroli
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:		

Inne ustalenia:

W Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego nie uwzględniono wszystkich urządzeń ppoż. zastawianych
u dzieci.
Broń wystrzeliwia do wysokości 1.5 m od wyjścia z budynku do miejsca
zbiórki.
Plac manewrowy w całości zapelniony samochodami osobowymi.

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Krakowie
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Limanowej
Jakub Zioba
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

Starszy Specjalista

mi. mgr. J. Jylal
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

STARSZY SPECJALISTA
ds. kontroli rozpoznawczych

kpt. mgr. Jylal