

12.01-100 090.3 2021.2



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w ZAKOPANEM
ul. Nowotarska 45, 34-500 Zakopane

Zakopane, 24.03.2021 r.

Znak sprawy PZ.5580.4.2021

Egz. nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 24.03.2021 do 24.03.2021

przez

1. st. kpt. mgr inż. – starszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych KP PSP Zakopane, nr legitymacji służbowej – 151
2. st. asp. – starszy inspektor ds. kontrolno - rozpoznawczych KP PSP Zakopane, nr legitymacji służbowej – 12/2017

.....
stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli
legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.4.2021 z dnia 11.03.2021 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

pomieszczeniach archiwum Urzędu Skarbowego w Zakopanem
ul. Szymony 14, 34-500 Zakopane

.....
(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków	Paweł Kluska – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Paweł Kluska – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem – specjalista ds. ppoż. – Administrator – Archiwista	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze w związku z poleceniem KW PSP w Krakowie z dnia 12 lutego 2021 r – pismo znak WZ.0754.10.2021.SG

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Czynnościom kontrolno-rozpoznawczym podlegają wyłącznie pomieszczenia archiwum zlokalizowane na I kondygnacji budynku Urzędu Skarbowego w Zakopanem

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków	
Zarządca budynku	Faktycznie władający budynkiem
☒ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli	☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☐ inna umowa (najmu, dzierżawy, twalego zarządu)

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Czynnościom kontrolno-rozpoznawczym podlegają wyłącznie pomieszczenia archiwum zlokalizowane na I kondygnacji budynku US w Zakopanem. W przedmiotowym budynku znajdują się 4 pomieszczenia przeznaczone do składowania znacznych ilości dokumentów archiwalnych. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na I kondygnacji (przyziemie)

Pomieszczenie 1 – powierzchnia ok. 22 m², łączna ilość przechowywanych dokumentów archiwalnych ok. 236 mb. Pomieszczenie zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI 30, objęte ochroną systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego w obiekcie. W pomieszczeniu znajduje się gaśnica GP-4 ABC. W odległości ok. 2 m od pomieszczenia znajduje się hydrant wewnętrzny 25 z wężem pólstywnym – obejmuje zasięgiem całość pomieszczenia.

Pomieszczenie 2 – powierzchnia ok. 21 m², łączna ilość przechowywanych dokumentów archiwalnych ok. 260 mb. Pomieszczenie zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI 30, objęte ochroną systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego w obiekcie. W pomieszczeniu znajduje się gaśnica GP-4 ABC. W odległości ok. 4 m od pomieszczenia znajduje się hydrant wewnętrzny 25 z wężem pólstywnym – obejmuje zasięgiem całość pomieszczenia.

Pomieszczenie 3 – powierzchnia ok. 60 m², łączna ilość przechowywanych dokumentów archiwalnych ok. 800 mb. Pomieszczenie zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI 30, objęte ochroną systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego w obiekcie. W pomieszczeniu znajduje się gaśnica GP-4 ABC. W odległości ok. 8 m od pomieszczenia znajduje się hydrant wewnętrzny 25 z wężem pólstywnym – obejmuje zasięgiem całość pomieszczenia.

Pomieszczenie 4 – powierzchnia ok. 33 m², łączna ilość przechowywanych dokumentów archiwalnych ok. 150 mb. Pomieszczenie zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI 30, objęte ochroną systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego w obiekcie. W pomieszczeniu znajduje się gaśnica GP-4 ABC. W odległości ok. 5 m od pomieszczenia znajduje się hydrant wewnętrzny 25 z wężem pólstywnym – obejmuje zasięgiem całość pomieszczenia.

Evakuacja z pomieszczeń archiwum odbywa się bezpośrednio do wydzielonej pożarowo klatki schodowej zamkniętej drzwiami o odporności ogniowej EI 30 i dalej do wyjścia bezpośrednio na zewnątrz budynku.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z 2018 r. opracował starszy specjalista [imię i nazwisko]
Data ostatniej aktualizacji 2020 rok. st. specjalista [imię i nazwisko].

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2008 roku (protokół z dnia 08.05.2008 r znak PZ.5580/18/08) protokół z odbioru.

☒ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

5. Czynności zabronione

Nie stwierdzono

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie stwierdzono

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie stwierdzono

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

- System sygnalizacji pożarowej
- System grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej
- Hydranty wewnętrzne 25 z węzem półsztywnym
- Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

- Protokół z przeglądu technicznego hydrantów wewnętrznych z 30.07.2020 r. Protokół podpisał [imię i nazwisko] bez uwag.
- Protokół z okresowego przeglądu technicznego systemu sygnalizacji pożarowej z 18.11.2020 r. Protokół podpisał [imię i nazwisko] bez uwag.
- Protokół z okresowego przeglądu technicznego systemu oddymiania klatki schodowej z 18.11.2020 r. Protokół podpisał [imię i nazwisko] bez uwag.
- Protokół z przeglądu technicznego przeciwpożarowego wyłącznika prądu z 11.01.2021 r. Protokół podpisał [imię i nazwisko] bez uwag.
- Protokół z przeglądu technicznego oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego z 11.01.2021 r. Protokół podpisał [imię i nazwisko] bez uwag.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

- Protokół z przeglądu gaśnic z 30.07.2020 r. Protokół podpisał *[podpis]* bez uwag.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie stwierdzono

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

- Instalacja elektryczna i odgromowa
- Przewody Kominowe oraz wentylacja mechaniczna

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

- Protokół z badania instalacji elektrycznej i odgromowej z dnia 29.09.2017 r. Protokół podpisał *[podpis]* upr. E/114/146/2016 oraz *[podpis]* upr. 221-148/E/2014, 858-148/D/2014 bez uwag.
- Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych z 10.12.2020 r. Protokół podpisał *[podpis]* upr. 1515/93 bez uwag.

Inne ustalenia: brak

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Naczelnik
Urzędu Skarbowego w Zakopanem
[podpis]
Paweł Kluska

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY-SPECJALISTA
ds. kontrolno-rozpoznawczych
[podpis]
st. kpt. mgr inż. *[podpis]*

STARSZY INSPEKTOR
ds. kontrolno-rozpoznawczych
[podpis]
st. asp. *[podpis]*

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)