



KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w ZAKOPANEM  
ul. Nowotarska 45, 34-500 Zakopane

Zakopane, 24.03.2021 r.

Znak sprawy PZ.5580.4.2021

Egz. nr ..... 2

## PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 24.03.2021 do 24.03.2021

przez

1. st. kpt. mgr inż. Przemysław Stoch – starszy specjalista ds. kontrolno - rozpoznawczych KP PSP Zakopane, nr legitymacji służbowej – 151
2. st. asp. Grzegorz Wojtanek – starszy inspektor ds. kontrolno - rozpoznawczych KP PSP Zakopane, nr legitymacji służbowej – 12/2017

*stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli*

legitymującego się upoważnieniem numer PZ.5580.4.2021 z dnia 11.03.2021 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

### pomieszczeniach archiwum Urzędu Skarbowego w Zakopanem ul. Szymony 14, 34-500 Zakopane

*(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędnika oraz jego adres – lokalizację)*

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków	Paweł Kluska – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
Paweł Kluska – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zakopanem – specjalista ds. ppoż. – Administrator – Archiwista	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

*(Handwritten signatures)*



Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

1. **Czynności kontrolno-rozpoznawcze w związku z poleceniem KW PSP w Krakowie z dnia 12 lutego 2021 r – pismo znak WZ.0754.10.2021.SG**

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

**Czynnościom kontrolno-rozpoznawczym podlegają wyłącznie pomieszczenia archiwum zlokalizowane na I kondygnacji budynku Urzędu Skarbowego w Zakopanem**

**PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:**

**1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:**

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)
<b>Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7 31-007 Kraków</b>	
Zarządca budynku	Faktycznie władający budynkiem
<input checked="" type="checkbox"/> nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku <input type="checkbox"/> kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy <input type="checkbox"/> nie przedstawiono umowy podczas kontroli	<input type="checkbox"/> umowa jest zawarta i określa w/w zakres <input type="checkbox"/> umowa nie określa w/w zakresu <input type="checkbox"/> inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)

**2. Charakterystyka pożarowa obiektu:**

Czynnościom kontrolno-rozpoznawczym podlegają wyłącznie pomieszczenia archiwum zlokalizowane na I kondygnacji budynku US w Zakopanem. W przedmiotowym budynku znajdują się 4 pomieszczenia przeznaczone do składowania znacznych ilości dokumentów archiwalnych. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na I kondygnacji (przyziemie)

**Pomieszczenie 1** – powierzchnia ok. 22 m<sup>2</sup>, łączna ilość przechowywanych dokumentów archiwalnych ok. 236 mb. Pomieszczenie zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI 30, objęte ochroną systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego w obiekcie. W pomieszczeniu znajduje się gaśnica GP-4 ABC. W odległości ok. 2 m od pomieszczenia znajduje się hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym – obejmuje zasięgiem całość pomieszczenia.

**Pomieszczenie 2** – powierzchnia ok. 21 m<sup>2</sup>, łączna ilość przechowywanych dokumentów archiwalnych ok. 260 mb. Pomieszczenie zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI 30, objęte ochroną systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego w obiekcie. W pomieszczeniu znajduje się gaśnica GP-4 ABC. W odległości ok. 4 m od pomieszczenia znajduje się hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym – obejmuje zasięgiem całość pomieszczenia.

**Pomieszczenie 3** – powierzchnia ok. 60 m<sup>2</sup>, łączna ilość przechowywanych dokumentów archiwalnych ok. 800 mb. Pomieszczenie zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI 30, objęte ochroną systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego w obiekcie. W pomieszczeniu znajduje się gaśnica GP-4 ABC. W odległości ok. 8 m od pomieszczenia znajduje się hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym – obejmuje zasięgiem całość pomieszczenia.

**Pomieszczenie 4** – powierzchnia ok. 33 m<sup>2</sup>, łączna ilość przechowywanych dokumentów archiwalnych ok. 150 mb. Pomieszczenie zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI 30, objęte ochroną systemu sygnalizacji pożaru zainstalowanego w obiekcie. W pomieszczeniu znajduje się gaśnica GP-4 ABC. W odległości ok. 5 m od pomieszczenia znajduje się hydrant wewnętrzny 25 z wężem półsztywnym – obejmuje zasięgiem całość pomieszczenia.

Ewakuacja z pomieszczeń archiwum odbywa się bezpośrednio do wydzielonej pożarowo klatki schodowej zamkniętej drzwiami o odporności ogniowej EI 30 i dalej do wyjścia bezpośrednio na zewnątrz budynku.

### **3. Organizacja ochrony ppoż.**

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego z 2018 r. opracował starszy specjalista  
Data ostatniej aktualizacji 2020 rok. st. specjalista

### **4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP**

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2008 roku (protokół z dnia 08.05.2008 r znak PZ.5580/18/08) protokół z odbioru.

W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

### **5. Czynności zabronione**

Nie stwierdzono

### **6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi**

Nie stwierdzono

### **7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru**

Nie stwierdzono

### **8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe**

- System sygnalizacji pożarowej
- System grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej
- Hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym
- Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

### **9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych**

- Protokół z przeglądu technicznego hydrantów wewnętrznych z 30.07.2020 r. Protokół podpisał Mateusz Ziajor bez uwag.
- Protokół z okresowego przeglądu technicznego systemu sygnalizacji pożarowej z 18.11.2020 r. Protokół podpisał Dariusz Bezwierchny bez uwag.
- Protokół z okresowego przeglądu technicznego systemu oddymiania klatki schodowej z 18.11.2020 r. Protokół podpisał Dariusz Bezwierchny bez uwag.
- Protokół z przeglądu technicznego przeciwpożarowego wyłącznika prądu z 11.01.2021 r. Protokół podpisał Maciej Lewandowski bez uwag.
- Protokół z przeglądu technicznego oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego z 11.01.2021 r. Protokół podpisał Maciej Lewandowski bez uwag.



**10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic**

- Protokół z przeglądu gaśnic z 30.07.2020 r. Protokół podpisał Mateusz Ziajor bez uwag.

**11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych**

Nie stwierdzono

**12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe**

- Instalacja elektryczna i odgromowa
- Przewody Kominowe oraz wentylacja mechaniczna

**13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych**

- Protokół z badania instalacji elektrycznej i odgromowej z dnia 29.09.2017 r. Protokół podpisał Paweł Boduła upr E/114/146/2016 oraz Wiesław Jędrzejczyk upr 221-148/E/2014, 858-148/D/2014 bez uwag.
- Protokół z okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych z 10.12.2020 r. Protokół podpisał Krzysztof Jaroń upr. 1515/93 bez uwag.

Inne ustalenia: brak

**14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego**

brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.  
Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Naczelnik  
Urzędu Skarbowego w Zakopanem  
Paweł Kluska

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

STARSZY SPECJALISTA  
ds. kontrolno-rozpoznawczych  
st. kpt. mgr inż. Przemysław Słoch

STARSZY INSPEKTOR  
ds. kontrolno-rozpoznawczych  
st. asp. Grzegorz Wojtanecki

.....  
(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
stanowiska służbowego kontrolującego)