



Kraków, marca 2024 roku

Sprawa:	Dostawa wraz z montażem Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w budynku będącym w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie w Gorlicach, ul. Bardiowska 9
Znak sprawy:	1201-ILL-2.261.14.2024
Kontakt:	Referat Zamówień Publicznych e-mail: przetargi.ias.krakow@mf.gov.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Izba Administracji Skarbowej w Krakowie jako Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu nr 1201-ILL-2.261.14.2024 na dostawę wraz z montażem Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) w budynku będącym w trwałym zarządzie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie

PYTANIE 1:

Czy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, jeśli tak jakie są kryteria równoważności?

ODPOWIEDŹ 1:

Zamawiający nie bierze pod uwagę stosowania rozwiązań równoważnych z uwagi na dążenie do zunifikowania systemów SSP w budynkach Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

PYTANIE 2:

W dokumentacji załączonej do ogłoszenia znajduje się wzmianka :

„Szczegółowy opis ilości elementów składowych SSP do zastąpienia nowymi zawiera dokumentacja opracowana w 2007 roku przez jednostkę projektową ZESPÓŁ PROJEKTANTÓW AMD ul. Długoszyńska 6, 43-605 Jaworzno, na podstawie której zainstalowano SSP w budynku przy ul. Bardiowskiej 9 w Gorlicach stanowiąca załącznik nr 3 do Ogłoszenia”

Czy na obecnie planowane prace, został wykonany projekt wykonawczy, w oparciu o aktualne normy i wytyczne projektowania instalacji przeciwpożarowych, oraz czy został on uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych ?

Zwracam się do Państwa z tym pytaniem, ponieważ zakres modernizacji instalacji, jakim jest wymiana systemu na nowy, jest zmianą na tyle istotną, że wymaga ona projektu.

Wymiana systemu w technice 1 do 1 (nowe elementy za stare w tych samych miejscach), może nie spełniać aktualnych norm, które od 2007 roku, kiedy pierwotny system został zaprojektowany, uległy zmianom kilkukrotnie.

W pierwszej kolejności należało by zweryfikować poprawność istniejącej dokumentacji i rozmieszczenia elementów pod kątem aktualnych przepisów.

Czy taka weryfikacja przez projektanta instalacji ppoż. miała miejsce?

ODPOWIEDŹ 2:

Dla nowej instalacji Sygnalizacji Pożaru w budynku przy ul. Bardiowskiej 9 w Gorlicach nie został wykonany projekt wykonawczy a istniejąca dokumentacja nie była ponownie weryfikowana.

PYTANIE 3:

Pytanie dotyczy dokumentacji dołączonej do przetargu. Dokumentacja jest z 2007 roku. Hurtownia ma te komponenty na stanie ale jest ich mało.

Czy to muszą być te komponenty określone w dokumentacji czy może być nowocześniejsza wersja?

ODPOWIEDŹ 3:

Opis przedmiotu zamówienia zakłada dostawę, montaż (w miejsce wcześniej zdemontowanych urządzeń ARITECH FP 2864) urządzeń i elementów składowych SSP oparty na CSP Polon 6000 z akumulatorem, panelem sterowania i drukarką.

Dokumentacja stanowi szczegółowy opis ilości elementów składowych starego SSP do demontażu i zastąpienia nowymi na bazie urządzeń CSP Polon 6000.

Z up. Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Krakowie
Monika Gąciarz
Zastępca Dyrektora
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Korespondencję otrzymują

1. Strona BIP IAS w Krakowie
2. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
3. a/a

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) pod adresem www.malopolskie.kas.gov.pl w zakładce Organizacja – Ochrona Danych Osobowych oraz w siedzibach organów Krajowej Administracji Skarbowej woj. małopolskiego na tablicach informacyjnych.