

LEGENDA:

- CSP — CENTRALA SAP
- UTA — URZĄDZENIE TRANSMISJI ALARMU
- CENTRALA ODDYMIANIA — CENTRALA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
- ZASILACZ PRZECIWPOŻAROWY
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA
- CZUJKA JONIZACYJNA DYMU
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- MODUŁ X WYJŚCIE/Y WEJŚCIA
- PRZYCISK ZWALNIAJĄCY
- ELEKTROTRZYMACZ DRZWIOWY
- PRZEWÓD HTKSHekw 1x2x0,8 PH90
- PRZEWÓD YnTKSYekw 1x2x0,8

inwestor	Urząd Skarbowy w Chrzanowie, ul. Garncarska 9, 32-500 Chrzanów	opracował	J. Kasińska upr. KNP 6/196/2009	Kasińska
obiekt	Urząd Skarbowy w Chrzanowie, ul. Garncarska 9, 32-500 Chrzanów	projektował	W. Bajowski GP.IV 63/174/75 MAP/IE/7113/02	
temat projektu	Projekt systemu sygnalizacji pożarowej dla budynku Urzędu Skarbowego w Chrzanowie	nr projektu	08/SAP/2015	
zakres rysunku	Rozmieszczenie elementów w systemu sygnalizacji pożarowej na poziomie III piętra	skala 1:100	data Grudzień 2015	nr rysunku 6

Centrum Ochrony Przeciwpożarowej i Antywłamaniowej
"KRAK-POŻ" Sp. z o.o.