

LEGENDA:

- CSP — CENTRALA SAP
- UTA — URZĄDZENIE TRANSMISJI ALARMU
- CENTRALA ODDYMIANIA — CENTRALA ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ
- ZASILACZ PRZECIWPOŻAROWY
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA
- CZUJKA JONIZACYJNA DYMU
- SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- MODUŁ X WYJŚCIE/Y WEJŚCIA
- PRZYCISK ZWALNIAJĄCY
- ELEKTROTRZYMACZ DRZWIOWY
- PRZEWÓD HTKSHekw 1x2x0,8 PH90
- PRZEWÓD YnTKSYekw 1x2x0,8

inwestor	Urzńd Skarbowy w Chrzanowie, ul. Garncarska 9, 32-500 Chrzan· w	opracowağ	J. KasiĆska upr. KNP 6/196/2009	Kasinska
obiekt	Urzńd Skarbowy w Chrzanowie, ul. Garncarska 9, 32-500 Chrzan· w	projektowağ	W. Bajowski GP.IV 63/174/75 MAP/IE/7113/02	
temat projektu	Projekt systemu sygnalizacji poĆarowej dla budynku Urzńdu Skarbowego w Chrzanowie	nr projektu	08/SAP/2015	
zakres rysunku	Rozmieszczenie element· w systemu sygnalizacji poĆarowej na poziomie I piñtra	skala 1:100	data GrudzieĆ 2015	nr rysunku 4

Centrum Ochrony PrzeciwpoĆarowej i Antywğamaniowej
"KRAK-POt " Sp. z o.o.