

Pomieszczenie	Powierzchnia użytkowa
0.1	16,22 m2
0.2	143,03 m2
A	82,03 m2
B	46,10 m2
C	5,55 m2
D	9,35 m2
0.3	4,66 m2
0.4	2,30 m2
0.5	16,97 m2
0.6	1,40 m2
0.7	2,04 m2
0.8	1,25 m2
0.9	1,23 m2
0.10	14,44 m2
0.11	6,54 m2
0.12	8,01 m2

0.13	14,47 m2
0.14	15,04 m2
0.15	4,06 m2
0.16	12,37 m2
0.18	4,38 m2
0.19	4,09 m2
0.20	3,35 m2
0.21	12,75 m2
0.22	40,02 m2
0.23	32,66 m2
0.24	20,94 m2
0.25	12,81 m2
0.26	10,34 m2
0.27	10,34 m2
0.28	15,76 m2
0.29	7,88 m2
0.30	13,89 m2
0.31	4,20 m2
razem	457,43 m2

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ					
Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Str.1
Nawiew					
N. 1	Łuk QBv-N-C-250x250-31-31-120-90	2	0.643		
N. 3	Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X250-1500	1	1.5		
N. 4	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X200-1865	1	1.492		
N. 5	Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X250-1963	1	1.963		
N. 6	Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x250-200x200-0-50-30-30-200	1	0.186		
N. 7	Redukcja asym. QPR2v-N-C-250x250-200x200-0-50-30-30-200	1	0.224		
N. 8	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X200-3598	1	2.878		
N. 9	Kratka went. -225x125-z przepustnicą z ramka montażową	3			
Wywiew					
W. 1	Łuk QBv-N-C-250x250-31-31-120-90	2	0.643		
W. 2	Kanał wentylacyjny QD-N-C-250X250-1500	1	1.5		
W. 3	Redukcja asym. QPR2v-N-C-250x250-200x200-0-50-30-30-200	1	0.224		
W. 4	Redukcja asym. QPR2v-N-C-250x250-200x200-0-50-30-30-200	1	0.224		
W. 5	Redukcja asym. QPR2v-N-C-200x250-200x200-0-50-30-30-200	1	0.186		
W. 6	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X200-1484	1	1.187		
W. 7	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X250-2133	1	1.92		
W. 8	Kanał wentylacyjny QD-N-C-200X200-3598	1	2.878		
W. 9	Kratka went. -225x125-z przepustnicą z ramka montażową	3			

LEGENDA:  
Instalacja nawiewna  
Instalacja wywiewna

Temat:  
**INST. WENTYLACJI - PARTER**

Projekt:  
PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI  
BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO  
W CHRZANOWIE

Branża:  
**Sanitarna**

Skala: 1:100

Lokalizacja:  
ul. Garncarska 9  
32-500 Chrzanów

Projektant:  
**Paweł Pawlicki**  
nr 109/79/KT


Opracowanie:

Stadium:  
**projekt wykonawczy**

Rysunek nr: **IS-08**

Inwestor:  
**Izba Skarbowa w Krakowie**

Data opracowania:  
**10.2016**



PRACOWNIA PROJEKTOWA  
mgr inż. arch. Bernard Łopacz  
ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz  
www.archidom-raciborz.pl  
e-mail: archidom@wp.pl  
**ARCHIDOM**